



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.9А, тел.: 718-210, E-mail: [emercom@kaluga.ru](mailto:emercom@kaluga.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов  
249833, г. Кондрово, ул. Демьяна Бедного, д. 2а, тел.: 8(48434) 4-64-67, E-mail: ond-40-6@yandex.ru

**Предписание № 3/1/3**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Государственному бюджетному учреждению Калужской области «Мосальский  
дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

*Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов по пожарному надзору № 3 от 03 февраля 2020 года и ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 февраля 2020 года по 21 февраля 2020 года государственным инспектором Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов по пожарному надзору Афанасовой Н.А совместно с экспертом-начальником сектора Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Калужской области» Жигачёвым В.С. проведена плановая выездная проверка территории, здания и помещений государственного бюджетного учреждения Калужской области «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенных по адресам: Калужская область, Мосальский район, г. Мосальск, ул. Братьев Луканиных, д.11; Мосальский район, д.Людково, ул. Больничная, д.14*

При проведении проверки присутствовали: начальник хозяйственного отдела, ответственный за пожарную безопасность ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Красильникова Е.В., заведующая общим отделением ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в д. Людково Ковалева М.П

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п./п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее-ФЗ №123); п.21 Правил противопожарн	02.11.2020 года	

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
		ого режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п.5.4.5 СП 2.13130.2012, п. 1.8 СНиП 2.01.02-85		
<b>Здание по адресу: Калужская область, г. Мосальск, ул. Братьев Луканиных, д.11:</b>				
2.	<i>Допущено несоответствие уровня звука, не менее 75 дБ (фактически 55 дБ) в кабинете директора 2-й этаж</i>	ч.1 п.2 ст.1, ч.4 ст.4 ФЗ №123; п.61 ППР в РФ; п.3.14 НПБ 104-03, п.4.1 СП 3.13130.2009	02.11.2020 года	
3.	<i>Не соответствуют расстояния от дымовых пожарных извещателей до стен в помещении столовой и от дымовых пожарных извещателей до электросветильников в помещении приемной директора</i>	ч.1 п.2 ст.1, ч.4 ст.4, ст.81, ст.83 ФЗ № 123; п.61 ППР в РФ; п.13.3.6 СП 5.13130.2009, п.12.28, 13.1 НПБ 88-01	02.11.2020 года	
4.	<i>Не обеспечено формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожарной сигнализации при срабатывании не менее двух пожарных извещателей</i>	ч.1 п.2 ст.1, ч.4 ст.4, ст.81, ст.83 ФЗ № 123-ФЗ; п.61 ППР в РФ; п.14.1 СП 5.131.30.2009, п.13.1 НПБ 88-01	02.11.2020 года	
5.	<i>Допущено хранение мусора на чердаке здания</i>	п./п. «б» п.23 ППР в РФ	02.11.2020 года	
6.	<i>Допущено хранение изделий из горючих материалов (одежды, бытовой техники) под лестничным маршем на 1-ом этаже здания</i>	п./п. «к» п.23 ППР в РФ	02.11.2020 года	
7.	<i>Не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (сведения не представлены)</i>	п. 57 ППР в РФ	02.11.2020 года	
<b>Здание по адресу: Калужская область, Мосальский район, д. Людково, ул. Больничная, д.14:</b>				
8.	<i>Допущено несоответствие уровня звука, не менее 75 дБ (фактически 55 дБ) в кабинете заведующей</i>	ч.1 п.2 ст.1, ч.4 ст.4 ФЗ № 123, п.61 ППР в РФ, п.3.14 НПБ 104-03, п.4.1 СП 3.13130.2009	02.11.2020 года	
9.	<i>В помещении котельной здания допущена эксплуатация 2-х светильников со снятым колпаками, предусмотренными конструкциями светильников</i>	п./п. «в» п. 42 ППР в РФ	02.11.2020 года	
10.	<i>На эвакуационном выходе из здания в тамбуре допущено хранение материалов (мебели, картонных коробок)</i>	п./п. «б» п. 36 ППР в РФ	02.11.2020 года	

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
11.	<i>Здание не оборудовано пожарным щитом</i>	<i>п. 481 ППР в РФ</i>	<i>02.11.2020 года</i>	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **ноябре 2020 года** (квартал, месяц).

*Государственный инспектор Держинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов по пожарному надзору  
Афанасова Наталия Алексеевна*

(подпись)

«21» февраля 2020 года

М.Л.П.

**Предписание для исполнения получил (а):**

*Директор ГБУ КО «Мосальский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  
Баев Аркадий Петрович*

(подпись)

«\_\_» февраля 2020 года